

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáváný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Míčáncích 901

PSČ, obec: 101 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Vršovice, 1255

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1391,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 317,4 (98 %)
■ Elektřina - 7,3 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,50 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	144 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	233 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	196 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	33 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jakub Kozák

Osvědčení č.: 1044

Kontakt: info@penb-kozak.cz

Ev. č. průkazu: 461513.0

Vyhotoveno dne: 18.10.2022

Podpis:

